

## TH-900 系列温湿度控制器

1) TH9 A - B C D - E 20 - F 00

### A—基本型号

08: DIN96\*48

09: DIN96\*96

### B—温度控制输出

0: 无输出

1: 继电器接点输出

2: 固态继电器触发信号 (SSR)

3: 4-20mA 电流输出

A: 其他线性电流, 电压输出

### C—湿度控制输出

0: 无输出

1: 继电器接点输出

2: 固态继电器触发信号 (SSR)

3: 4-20mA 电流输出

A: 其他线性电流, 电压输出

### D—报警

0: 无报警

1A: 温度报警输出

1B: 湿度报警输出

2: 温度和湿度两组报警输出

### E—传送输出

0: 无传送

1: 温度 4-20mA 传送

2: 湿度 4-20mA 传送

3: 温度和湿度 4-20mA 同时传送

A: 其它线性信号传送

### F—通讯

0: 无通讯

3: MODBUS

注: 报警组数+传送组数 $\leq$ 2, 若订购 ON/OFF 控制的仪表, 则最多只能有一个传送输出。

2)、TH—SENSOR (干湿球传感器)

TH-S A 0

### A—屏蔽电缆线尺寸

1: 1m

订制品:

2: 2m

10: 10m